

28 de abril de 2008

CARTA CIRCULAR

A LOS ESTUDIANTES Y EMPLEADOS DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN


Jose Juan Estrada
Decano



Oficina del Decano
de Administración

AVERÍA DEL SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE EN EL EDIFICIO EUGENIO MARÍA DE HOSTOS

En la madrugada de ayer, ocurrió una avería en la maquinaria ("chiller") del sistema de acondicionador de aire en el Edificio Eugenio María de Hostos, dejando al mismo sin ese servicio. El personal de la Oficina para la Conservación de las Instalaciones Universitarias, adscrita al Decanato de Administración, ha trabajado intensamente para reestablecer el servicio a la brevedad posible. Para lograr esto, se ha establecido el siguiente plan de trabajo:

- Se alquiló los servicios de un "chiller" provisional que se estará instalando en los predios del Edificio y se conectará al sistema de acondicionador de aire del mismo. Esto deberá ocurrir en la tarde de hoy
- Se coordinó con la Oficina de Protección Ambiental y Salud Ocupacional (OPASO) para que una vez se instale el "chiller" provisional se realice una asperjación del Edificio.
- El reestablecimiento del sistema tomará aproximadamente un día, por lo que el Edificio debe estar operando con relativa normalidad a partir del miércoles 30 de abril.
- Una vez se reestablezca provisionalmente el servicio de aire acondicionado, se iniciará el proceso de remoción y sustitución del "chiller" inservible que está ubicado en el cuarto de máquinas del Edificio

PO Box 23301
San Juan PR
00931-3301

787-764-0000
Exts 3030 / 3034

Fax 787-764-2880
Ext 1357

Debo señalar que el proyecto de remoción del "chiller" inservible y su sustitución por un equipo nuevo formaba parte del plan de trabajo de OCTU para el año 2008-09, por lo que lamentamos los inconvenientes que haya provocado este adelanto forzado en la agenda

Les mantendremos informados sobre los avances del proyecto

wgfc